

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

«10» февраля 2020 г.  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 84

По адресу/адресам: 443051, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, д. 196.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица  
№ 84 от 13.01.2020 г.

была проведена: плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)  
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 455»  
городского округа Самара (далее - МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара)

Дата и время проведения проверки:

«  »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность    минут

«  »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность    минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:   1   (два) рабочих дня

(рабочих дней / часов)

с   15   час.   00   мин. до   16   час.   00   мин. «  10  » февраля   2020   г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
Управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

15.01.2020 в 16 час. 41 мин. Заведующий Липатова Л.Б.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-----  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
(государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору)  
Головкин Кирилл Михайлович

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара - Липатова Людмила Борисовна;  
заместитель заведующего по АХЧ - Москвина Наталья Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	В разработанной декларации пожарной безопасности содержатся сведения недействующих требований пожарной безопасности.	ч. 5 ст. 6, ч 1, 3-5 ст. 64 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
2.	Часть стен коридора 1-го этажа (на половину высоты) отделаны горючим материалом (масляной краской) не имеющим технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
3.	В детской группе № 1 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
4.	В отделке потолка медицинского кабинета № 27 применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки).	Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара



		приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Таблица 29.	
5.	В детской группе № 3 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
6.	В детской группе № 4 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
7.	В детской группе № 5 для отделки стен, потолков и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум, обои и пенопластовые декоративные плитки потолка).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
8.	В детской группе № 6 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум, обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
9.	В отделке потолка кабинета бухгалтерии расположенного на втором этаже здания применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки).	Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара



		документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Таблица 29.	
10.	В отделке потолка кабинета психологии расположенного на втором этаже здания применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки).	Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Таблица 29.	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
11.	В детской группе № 7 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
12.	В детской группе № 8 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - линолеум; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
13.	В детской группе № 9 для отделки стен, потолков и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои; линолеум и пенопластовые декоративные плитки потолка).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара




14.	В детской группе № 10 для отделки стен, потолков и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои, паркет и пенопластовые декоративные плитки потолка; игровая комната - линолеум).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
15.	В детской группе № 11 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
16.	В детской группе № 12 для отделки стен и полов применяется материал не имеющий технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этого материала. (спальное помещение - обои и паркет; игровая комната - линолеум и обои).	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара
17.	Трех этажное здание детского сада частично не оборудовано третьим типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (частично в здании нет речевых оповещателей 3-го типа).	Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ст. 1, НПБ 104-03 таблица № 2, п. 6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таблица № 2, п. 1.	МБДОУ «Детский сад № 455» г.о. Самара

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12.02.2019 № 23/1/1 не выполнено в полном объеме в установленный срок, а именно пункты №№ 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

✓   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 84/1/1 от 10.02.2020; протокол об административном правонарушении от 10.02.2020 № 116.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара капитан внутренней службы Головкин Кирилл Михайлович

«10» февраля 2020 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

«10» февраля 2020 г.

✓ *КМБ*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)